



Pohjois-Suomi
Aluehallintovirasto
Ympäristöluvut

LUPAPÄÄTÖS
Nro 42/2013/2
Dnro PSAVI/24/04.09/2013
Annettu julkipanon jälkeen
10.5.2013

ASIA

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Poikajärvestä Norvajärveen laskevan Poikajoen alitse ja valmistelulupa, Rovaniemi

LUVAN HAKIJA

Rovaniemen kaupunki/
Napapiirin Vesi
Hallituskatu 7
96100 Rovaniemi

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUKSEN VIREILLETULO.....	3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA.....	3
HANKETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA KAAVOITUSTILANNE	3
HANKKEEN KUVAUS	3
YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA.....	4
HANKKEEN VAIKUTUKSET.....	4
HAKEMUKSEN KÄSITTELY.....	4
Hakemuksen täydennykset	4
Hakemuksesta tiedottaminen	4
Lausunnot.....	4
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU	5
Luparatkaisu	5
Lupamääräykset	5
Ohjaus ennakoimattoman edunmenetyksen varalta.....	6
Luparatkaisun perustelut.....	6
Valmistelulupa	7
Perustelut	7
VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN.....	7
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO.....	7
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus.....	7
Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus.....	7
KÄSITTELYMAKSU.....	7
MUUTOKSENHAKU	9

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Rovaniemen kaupunki / Napapiirin Vesi on 22.2.2013 Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa vesijohdon ja paineviemärin rakentamiseen Poikajärvestä Norvajärveen laskevan Poikajoen alitse Rovaniemen kaupungissa hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti.

Lisäksi hakija on pyytänyt lupaa saada aloittaa valmistelevat työt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

Hakija on aluehallintovirastoon 11.3.2013 saapuneessa hakemuksen täydennyksessä pyytänyt pysyvää käyttöoikeutta vesijohdon ja paineviemärin sijoittamiseksi Talon RN:o 10 yhteiselle vesialueelle (698-407-876-69).

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Vesilain 3 luvun 3 § 4) kohta ja 1 luvun 7 §:n 1 momentti

HANKETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA KAAVOITUSTILANNE

Johtorakenteet rantautuvat Poikajoen pohjoisrannalla tilan Poikajärvi (698-407-10-24) maa-alueella ja etelärannalla tilan Pikku-Myy (698-407-10-28) maa-alueella. Alituskohdan vesialue on Talon RN:o 10 yhteistä vesialuetta (698-407-876-69). Hakija on tehnyt maa-alueiden omistajien kanssa sopimukset johtojen sijoittamisesta maa-alueille. Lisäksi järjestäytymättömän Talon RN:o 10 yhteisen vesialueen suurimman osakastilan omistaja on tehnyt hakijan kanssa sopimuksen johtojen sijoittamisesta vesialueelle.

Alueella on voimassa Norvajärven yleiskaava, jossa hankealue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

HANKKEEN KUVAUS

Hankkeen tarkoituksena on yhdistää Poikajärven ja Norvajärven vesijohtoverkostot ja turvata vedenjakelu poikkeustilanteissakin sekä johtaa Poikajärven kiinteistöjen jätevedet Norvajärven viemäriverkoston kautta Rovaniemen kaupungin keskusjätevedenpuhdistamolle.

Vesijohto (110M-10) ja paineviemäri (75M-10) painoineen kaivetaan joen pohjan alapuolelle. Työt suoritetaan siten, ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa tai estettä maa- ja vesialueilla. Alituskohta merkitään rannoille asennettavin varoitustauluin.

Työt on tarkoitus tehdä vuoden 2013 kevättalven aikana.

YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA

Alituskohta sijaitsee noin 450 metrin päässä Poikajoen luusuasta. Norvajoen valuma-alue on 146 km² ja järvisyys 10,65 %. Valuma-alueen alarajana on Ounasjoki. Norvajoen valuma-alueeseen kuuluvan Poikajoen valuma-alue alituskohdalla on 32 km².

Norvajärven keskivedenkorkeus on $N_{60} + 116,8$ m ja Poikajärven keskivedenkorkeus $N_{60} + 121,0$ m. Poikajoen vedenkorkeus alituskohdalla oli tammikuussa 2013 $N_{60} + 119,0$ m. Poikajoen arvioidut virtaamat alituskohdalla ovat $HQ = 1,2$ m³/s ja $MHQ = 0,8$ m³/s.

Vesistöissä harjoitetaan vapaa-aikaan ja kalastukseen liittyvää veneilyä.

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa olevia uhanalaisten eliölajien esiintymiä.

HANKKEEN VAIKUTUKSET

Valmiilla johtorakenteilla ei ole vaikutusta vedenkorkeuksiin, virtaamiin, vesiliikenteeseen tai kalastukseen.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksen täydennykset

Hakemusta on täydennetty 7.3.2013 ja 11.3.2013 asianosaistiedoilla sekä käyttöoikeushakemuksella.

Hakemuksesta tiedottaminen

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Rovaniemen kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 19.4.2013 mennessä. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Lapin ELY-keskuksen kalatalouden ryhmältä sekä Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelu- ja kaavoitusviranomaisilta.

Lausunnot

1. Lapin ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

ELY-keskus on todennut, että ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmän (14.3.2013) mukaan kohdealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa olevia uhanalaisten lajien esiintymiä. ELY-keskus on katsonut, että vesijohdon ja paineviemärin rakentamisesta aiheutuva veden samentuminen on lyhytaikaista, paikallista ja vähäistä, joten erillistä töiden aikais-ta samentumistarkkailuohjelmaa ei tarvita.

2. Rovaniemen kaupunki, ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta on ympäristönsuojeluviranomaisena todennut, että Poikajoen alituksen kaivuutyöt tulee suorittaa joen vettä tarpeettomasti samentamatta BAT-tekniikan mukaisesti.

3. Rovaniemen kaupunki, tekniset palvelut / maankäyttö

Tekniset palvelut / maankäyttö on kaavoitusviranomaisena todennut, että hakemuksen tarkoittamalla alueella on voimassa Norvajärven yleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 17.1.2005. Kaavassa hankealue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Norvajärven yleiskaavan päivitys on tullut vireille 7.11.2012 ja siinä otetaan huomioon suunnitellun vesijohdon ja paineviemäriin rakentaminen.

Kaavoitusviranomaisen on katsonut, että hakemuksen mukainen toiminta ja sijoittelu ovat lainvoimaisen Norvajärven yleiskaavan mukaisia eikä toiminta aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

ALUEHALLINTOVIKASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Rovaniemen kaupungille / Napapiirin Vedelle luvan vesijohdon ja Paineviemäriin rakentamiseen Poikajärvestä Norvajärven laskevan Poikajoen alitse Rovaniemen kaupungissa.

Aluehallintovirasto myöntää Rovaniemen kaupungille / Napapiirin Vedelle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan Talon RN:o 10 yhteiseen vesialueeseen (698-407-876-69).

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Ennakoimattoman edunmenetyksen varalta annetaan jäljempää ilmenevä ohjaus.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

- 1) Vesijohto ja paineviemäri on rakennettava hakemussuunnitelman liitteenä olevan piirustuksen "Napapiirin Vesi. Norvajärvi–Poikajärvi yhdysvesijohto ja siirtoviemäri. Linjakartta. 5.2.2013" MK 1:5 000 osoittamalle linjalle ja hakemussuunnitelman liitteenä olevasta piirustuksesta "Napapiirin Vesi. Norvajärvi–Poikajärvi yhdysvesijohto ja siirtoviemäri. Pituusleikkaus. 5.2.2013" MK 1:2 000 / 1:200 sekä muutoin hakemuksesta ilmenevällä tavalla.

Vesijohto ja paineviemäri on asennettava kaivamalla johtorakenteet painoineen oman pohjan alapuolelle tehtävään kaivantoon ja peitettävä niin, etteivät ne pääse liikkumaan eivätkä vaikeuta vesistön käyttämistä.

Vesijohdon ja paineviemärin sijainti on merkittävä alituspaikalla moilemmille rannoille asetettavilla, selvästi näkyvillä tauluilla, joissa on ilmoitettava johtorakenteiden omistaja. Merkitsemisessä on lisäksi noudatettava Liikenneviraston ohjeita ja määräyksiä.

- 2) Rakennustyö on suoritettava kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että myönnetty lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.
- 3) Rakennustyö on suoritettava siten ja sellaisena aikana, ettei siitä aiheudu sellaista vahingollista seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin on vältettävissä. Työ on tehtävä samentumista mahdollisimman vähän aiheuttavin työmenetelmin.

Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei työn aikana vesistön käyttöä vaikeuteta enempää, kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Luvan saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalueella olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta.

- 4) Luvan saajan on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennusjätteet ja ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustyön muidenkin jälkien poistamisesta.

Luvan saajan on pidettävä vesijohto ja paineviemäri sekä niiden sijaintia osoittavat merkkitaulut asianmukaisessa kunnossa.

- 5) Luvan saajan on ennakolta ilmoitettava töiden aloittamisesta Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Työn valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti 60 päivän kuluessa työn päättymisestä lukien aluehallintovirastolle, Lapin ELY-keskukselle sekä Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ohjaus ennakoimattoman edunmenetyksen varalta

Jos tässä päätöksessä tarkoitettua toimenpiteestä aiheutuu edunmenetyksiä, jota nyt ei ole ennakoitu, voidaan siitä vaatia korvausta erikseen siten kuin vesilain 13 luvun 8 §:ssä on säädetty.

Luparatkaisun perustelut

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Poikajoen alitse ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hakija on sopinut hanketta varten tarvittavien alueiden käytöstä maa-alueiden omistajien kanssa. Myös vesialueen suurimman osakastilan omistaja on antanut suostumuksensa hankkeelle. Näin ollen luvanmyöntämisedellytykset täyttyvät.

Rakentamisessa on kysymys vähäisestä rakennelmasta, jota varten käyttöoikeus voidaan myöntää vesilain 2 luvun 13 §:n 2 momentin 1) kohdan nojalla. Käyttöoikeuden vähäisyydestä ja alueen olosuhteista johtuen menetykset ja käyttörajoitukset eivät rajoita vesialueiden käyttöä niin, että niistä aiheutuisi näissä olosuhteissa taloudellisia menetyksiä. Näin ollen käyttöoikeudesta ei määrätä korvausta.

Sovelletut säännökset

Vesilaki (587/2011) 2 luku 7 §, 9 § 1 momentti, 13 § 2 momentti 1) kohta, 3 luku 4 § 1 momentti 1) kohta, 5 §, 8 §, 10 § 1 momentti sekä 18 § sekä 17 luku 5 § 4 momentti

Valmistelulupa

Aluehallintovirasto oikeuttaa Rovaniemen kaupungin / Napapiirin Veden ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

Perustelut

Valmisteluluvan myöntäminen on tarpeen hankkeen kiireellisen toteuttamisaikataulun vuoksi. Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN

3. Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan töiden suorittamista koskevan vaatimuksen osalta todetaan, että aluehallintovirasto on antanut tarpeelliset lupamääräykset haitallisten vesistövaikutusten estämiseksi.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

Valmisteluluvan täytäntöönpanokelpoisuus

Valmistelulupaa koskeva päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

KÄSITTELYMAKSU

1 460 euroa

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 460 euroa.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Hannu Puranen

Anna-Maria Juntunen

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Hannu Puranen ja esitellyt ympäristölakimies Anna-Maria Juntunen.

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 647 tai 0295 017 500.

A-MJ/es

Liite

Valitusosoitus

Päätös

Hakija

Tiedoksi

Lapin ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat
Lapin ELY-keskus / Kalatalous
Rovaniemen kaupunki / Kaavoitusviranomainen
Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen / Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta
Suomen ympäristökeskus

VALITUSOSOITUS

- Valitusviranomainen** Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.
- Valitusoikeus** Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.
- Valitusaika** Valitusaika päättyy **10.6.2013**, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.
- Valituksen sisältö** Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta
 - valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi)
 - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta
 - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)
- Valituksen liitteet** Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
 - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
 - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)
- Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon**
- Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon.** Valituskirjelmän on oltava perillä **määräajan viimeisenä päivänä** ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
- Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
- | | |
|---------------|-------------------------|
| käyntiosoite: | Linnankatu 1–3 |
| postiosoite: | PL 293, 90101 Oulu |
| puhelin: | vaihde 0295 017 500 |
| telekopio: | 08 - 3140 110 |
| sähköposti: | kirjaamo.pohjois@avi.fi |
| aukioloaika: | klo 8–16.15 |
- Oikeudenkäyntimaksu** Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.