

**LUPAPÄÄTÖS**  
**Nro 49/10/2**  
**Dnro PSAVI/89/04.09/2010**  
**Annettu julkipanon jälkeen**  
**13.7.2010**

**ASIA**

Kaapelin rakentaminen Pyhäjoen alitse, Pyhäjoki

**LUVAN HAKIJA**

Vattenfall Verkko Oy  
PL 31  
86301 Oulainen

## SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS .....	3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE .....	3
HANKKEEN KUVAUS .....	3
Yleistä .....	3
Suunnitellut työt .....	3
ALUEEN HALLINTA JA SOPIMUKSET .....	3
YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA .....	4
HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN .....	4
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY .....	4
Lupahakemuksen täydennykset .....	4
Lupahakemuksesta tiedottaminen .....	4
Lausunnot .....	4
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU .....	5
KÄSITTELYRATKAISU .....	5
PÄÄASIARATKAISU .....	5
LUPAMÄÄRÄYKSET .....	5
Rakenteita koskevat määräykset .....	5
Rakentamisaika .....	5
Työnaikaisten haittojen minimointi .....	6
Viimeistelytyöt ja kunnossapitomääräys .....	6
Aloittamis- ja valmistumisilmoitus .....	6
OHJAUS ENNAKOIMATTOMAN VAHINGON VARALTA .....	6
TÖIDENALOITTAMISLUPA .....	6
Vakuuden asettaminen .....	6
RATKAISUN PERUSTELUT .....	7
käsittelyratkaisun perustelut .....	7
Pääasiasratkaisun perustelut .....	7
Lupamääräysten perustelut .....	7
Töidenaloittamisluvan perustelut .....	7
Vakuuden asettamista koskevat perustelut .....	7
LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA .....	7
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO .....	7
Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus .....	7
Töidenaloittamisluvan täytäntöönpanokelpoisuus .....	8
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET .....	8
MUUTOKSENHAKU .....	9

## HAKEMUS

Vattenfall Verkko Oy on aluehallintovirastoon 11.5.2010 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt lupaa maakaapelin rakentamiseen Pyhäjoen alitse Pyhäjoen kunnassa hakemuksen liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. Lisäksi hakija on pyytänyt lupaa töiden aloittamiseen jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

## LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Vesilaki 2 luku 2 §

## HANKKEEN KUVAUS

### Yleistä

Hankkeen tarkoituksena on uusia ilmajohtoverkoston maakaapeleiksi Pyhäjoen kunnan keskustassa. Pyhäjoen etelähaaran yli rakennettu vanha ilmajohto poistetaan ja korvataan maakaapelilla. Suunniteltu alituskohta sijaitsee nykyisen ilmajohtodan kohdalla Kielosaaren tuntumassa.

### Suunnitellut työt

Kaapelin asennussyvyys on noin 0,7–1,0 metriä joen pohjasta mitattuna. Rakentaminen toteutetaan suuntaporausmenetelmällä. Asennus tehdään kaivamalla, jos suuntaporaaminen ei onnistu.

Asennettava 20 kV:n kaapeli on tyyppiä AXAL-TT PRO 3x150/35.

Hanke on tarkoitus toteuttaa kesällä 2010 ennen elokuussa alkavaa nahkaisen kutuaikaa.

## ALUEEN HALLINTA JA SOPIMUKSET

Alituskohdan vesialueet kuuluvat Raahen kaupungin omistamiin tiloihin Hourunkoski I RN:o 37:1 (625-405-37-1) ja Hourunkoski II RN:o 22:1 (625-401-22-1). Kaapelin rantautumiskohdat kuuluvat etelän/lounaan puolella kiinteistöön RN:o 878:1:0 ja pohjoisen/koillisen puolella kiinteistöön RN:o 43:0.

Raahen kaupunki vesialueen omistajana sekä Pyhäjoen kunta ja Pyhäjoen Etelänkylän osakaskunta rantautumiskiinteistöjen omistajina ovat antaneet suostumuksensa hankkeeseen.

Kaapelin asennuspaikka sijaitsee Pyhäjoen kunnan paineviemärin läheisyydessä. Pyhäjokisuun Vesi Oy on antanut suostumuksen kaapelin sijoittamiseen sillä edellytyksellä, että hakija vastaa kaapelin rakentamisesta paineviemäriä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

## YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA

Alituskohdalla Pyhäjoen leveys on noin 80 metriä. Alituskohdassa vesistö on koskimainen, kivinen ja matala. Pyhäjoen keskialivirtaama jokisuulla on noin 4,8 m<sup>3</sup>/s. Pohjoishaaraan menee keskivirtaamatilanteessa 52 % joen kokonaisvirtaamasta. Tarkkoja mittauksia virtaaman jakaantumisesta etelä- ja pohjoishaaran kesken ei hakijan mukaan ole.

Alueella ei ole merkittävää vesiliikennettä, mutta pienimuotoista virkistyskalastusta voi olla.

## HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN

Rakentamisella ei ole vaikutuksia vedenkorkeuksiin, virtaamiin, kalastukseen, kalastoon, vesiliikenteeseen tai muuhun vesistön käyttöön.

## LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

### Lupahakemuksen täydennykset

Hakemusta on täydennetty 17.6.2010 muun muassa kuvauksella töiden suoritustavasta ja ajankohdasta, virtaamatiedoilla ja poikkileikkauskuvalla. Hakija on 2.7.2010 lisäksi toimittanut aluehallintovirastoon valtakirjan ja Pyhäjoen Vesi Oy:n suostumuksen.

### Lupahakemuksesta tiedottaminen

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja Kainuun ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselta sekä Pyhäjoen kunnan kaavoitus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselta.

### Lausunnot

#### 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ELY-keskus on katsonut, että rakentaminen ei näyttäisi sanottavasti loukkaavan yleistä tai yksityistä etua. Lupa on myönnettävissä hakemuksen mukaisena. Työaikainen vesistötarkkailu ei ole tarpeen työn lyhyen keston ja vähäisiksi arvioitavien vaikutusten vuoksi. Alituspaikka on merkittävä rannoille asetettavilla tauluilla. Lupa töiden aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuleamista voitaneen myöntää.

#### 2. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kainuun ELY-keskus on kalatalousviranomaisena todennut, että rakentaminen aiheuttaa kalastusta haittaavaa veden samenessa. Haitta on ennalta arvioiden kuitenkin vähäinen ja lyhytaikainen. Suunniteltuna rakentamisaikana työt eivät haittaa nahkiaisen nousua tai pyyntiä. Lupa voidaan myöntää, eikä kalataloudellisen kompensaation tai tarkkailun määrääminen ole tarpeen.

### 3. Pyhäjoen kunnanhallitus

Kunnanhallitus on kunnan kaavoitusviranomaisena ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

## ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

### KÄSITTELYRATKAISU

Aluehallintovirasto on vesilain 16 luvun 9 §:n perusteella päättänyt ratkaista asian toimittamatta vesilain 16 luvun 7 ja 8 §:ssä säädettyä tiedoksianto.

### PÄÄASIA RATKAISU

Aluehallintovirasto myöntää Vattenfall Verkko Oy:lle luvan kaapelin rakentamiseen Pyhäjoen ali Pyhäjoen kunnassa.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vahinkoa. Ennakoi-mattoman vahingon varalta annetaan jäljempää ilmenevä ohjaus.

Luvan saajan on noudatettava jäljempää ilmeneviä lupamääräyksiä.

## LUPAMÄÄRÄYKSET

### Rakenteita koskevat määräykset

1. Kaapeli on rakennettava hakemussuunnitelman liitteenä olevasta, 7.5.2010 päivätystä karttapiirroksesta MK 1: 2 000 ilmenevään paikkaan sekä toteutettava piirroksesta "Pituusleikkaus" MK 1:500/1:100 ja muutoin hakemussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla.

Kaapeli on asennettava pohjan alapuolelle tehtävään kaivantoon sijoitettavaan suojaputkeen ja peitettävä niin, ettei se pääse liikkumaan eikä vaikeuta vesistön muuta käyttämistä.

Kaapelin sijainti on merkittävä molemmille rannoille asetettavilla, selvästi näkyvillä kaapelivaroitustauluilla, joissa on ilmoitettava kaapelin omistaja.

### Rakentamisaika

2. Rakennustyö on tehtävä kahden vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että myönnetty lupa on muutoin katsottava rauenneeksi. Töitä ei kuitenkaan saa tehdä nahkiaisen nousun ja pyynnin ajankohtana.

## **Työnaikaisten haittojen minimointi**

3. Rakennustyö on suoritettava niin, ettei siitä aiheudu sellaista vahingollista seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin on vältettävissä. Työ on tehtävä sementumista mahdollisimman vähän aiheuttavin työmenetelmin. Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei työn aikana vesistön käyttöä vaikeuteta enempää, kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Luvan saajan on töitä suorittaessaan huolehdittava siitä, ettei työalueella olevia toisten omistamia rakenteita tai laitteita vahingoiteta.

## **Viimeistelytyöt ja kunnossapitomääräys**

4. Luvan saajan on poistettava vesistöstä ja sen rannoilta rakennusjätteet ja ylimääräinen kaivumaa sekä huolehdittava rakennustyön muidenkin jälkien poistamisesta.

Luvan saajan on pidettävä kaapeli sekä sen sijaintia osoittavat merkkitaulut asianmukaisessa kunnossa.

## **Aloittamis- ja valmistusilmoitus**

5. Luvan saajan on ennakolta ilmoitettava työn aloittamisesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Työn valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, ELY-keskukselle ja Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 60 päivän kuluessa työn päättymisestä lukien.

## **OHJAUS ENNAKOIMATTOMAN VAHINGON VARALTA**

Vahingon kärsijä voi hakea luvan haltijalta korvausta ennakoimattomasta vahingosta tai toimenpiteitä niiden poistamiseksi aluehallintovirastolle tehtävällä hakemuksella.

## **TÖIDENALOITTAMISLUPA**

Aluehallintovirasto myöntää Vattenfall Verkko Oy:lle luvan hakemuksen mukaisten töiden aloittamiseen ennen tämän lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

## **Vakuuden asettaminen**

Luvan saaja veloitetaan asettamaan ennen töihin ryhtymistä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymä 500 euron suuruinen vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.

## **RATKAISUN PERUSTELUT**

### **käsittelyratkaisun perustelut**

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnot yleistä etua valvovilta viranomaisilta. Hakijalla on vesi- ja maa-alueen omistajien kattavat suostumukset hankkeen toteuttamista varten. Asia ei ennalta arvioiden vaikuta haitallisesti muiden oikeuteen tai etuun. Tiedoksiantaminen ei näin ollen ole tarpeen.

### **Pääasiaratkaisun perustelut**

Hakemuksessa tarkoitettu kaapelin rakentaminen Pyhäjoen ali ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua ja on tarpeen alueen sähköverkon uudistamiseksi.

Hankkeen kohteena olevan vesialueen ja maa-alueen omistajat ovat antaneet suostumuksensa hankkeelle.

### **Lupamääräysten perustelut**

Luvan saajan noudatettavaksi on annettu tavanomaiset määräykset työn huolellisesta suorittamisesta sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.

### **Töidenaloittamisluvan perustelut**

Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan kaapelin rakentamiseen vesilain 2 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla eikä hanke sanottavasti vaikuta vesioloihin. Päätöksessä tarkoitettujen töiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi, mikäli lupa evätään tai lupamääräyksiä muutetaan.

### **Vakuuden asettamista koskevat perustelut**

Aluehallintovirasto arvioi, että 500 euron suuruinen vakuus on riittävä niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.

## **LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA**

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pyhäjoen Vesi Oy:n vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevästi.

## **PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO**

### **Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus**

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

## **Töidenaloittamisluvan täytäntöönpanokelpoisuus**

Töiden aloittamislupaa koskeva päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

## **SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET**

Vesilaki 2 luku 3 §, 6 § 1 momentti, 12 §, 15 §, 26 § 1 momentti 3) kohta, 2, 3, 4 ja 6 momentti sekä 31 § 1 momentti ja 16 luku 9 §

Vesiasetus 85 § 1 momentti

## **KÄSITTELYMAKSU**

Lupa-asian käsittelymaksu on 700 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.

## **Perustelut**

Alla mainitun asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan johtoa koskevan asian käsittelymaksu on 700 euroa.

## **Oikeusohje**

Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009)

## MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Paavo Liimatta

Kati Manu

Päätöksen on tehnyt ympäristöneuvos Paavo Liimatta. Asian on esitellyt Kati Manu.

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0400 364 029.

KM/ph

Liite

Valitusosoitus

**VALITUSOSOITUS**

**Valitusviranomainen** Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

**Valitusoikeus** Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

**Valitusaika** Valitusaika päättyy **12.8.2010**, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

**Valituksen sisältö** Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

**Valituksen liitteet** Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

**Valituksen toimittaminen aluehallintovirastoon**

**Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen kirjaamoon.** Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

**Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot**

käyntiosoite:	Veteraanikatu 1, 2. kerros
postiosoite:	PL 113, 90101 Oulu
puhelin:	vaihde 020 6361 020
telekopio:	08 - 816 2870
sähköposti:	kirjaamo.pohjois@avi.fi
aukioloaika:	klo 8 - 16.15

**Oikeudenkäyntimaksu** Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.