



PÄÄTÖS

Nro 85/2014/2

Dnro ISAVI/24/04.09/2014

Annettu julkipanon jälkeen

3.12.2014

ASIA

Vesi- ja viemärijohtojen sijoittaminen Kuttajärven Soinlahteen ja Virmasveden Myllyselän alueelle ja valmistelulupa, Kuopio

HAKIJA

Karttulan vesiosuuskunta

HAKEMUS

Karttulan vesiosuuskunta on 19.5.2014 aluehallintovirastoon saapuneessa ja 13.6.2014 täydennetyssä hakemuksessaan pyytänyt lupaa vesi- ja viemärijohtojen sijoittamiseen Kuttajärven Soinlahteen ja Virmasveden Myllyselän alueelle Kuopion kaupungissa sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

Hankkeen kuvaus

Alueelle on rakennettu vesijohtoverkosto 1990-luvulla. Nyt alueelle rakennetaan viemäriverkosto ja täydennetään vesijohtoverkostoa. Hanke parantaa haja-asutusalueen vesihuoltoa.

Rantautumiskohdissa ja niillä vesialueilla, missä vesisyvyys alivedenkorkeudesta mitattuna on pienempi kuin 1,5 metriä, johdot painoineen upotetaan pohjaan tehtävään kairantoukkaan ja peitetään. Johdot merkitään rantautumiskohdissa rannoille asetettavilla tauluilla Liikenneviraston 12.10.2010 antaman ohjeen dnro 6154/040/2010 mukaisesti.

Paineviemärin asennuksen jälkeen putkilinjat tarkistetaan sukeltamalla. Ennen käyttöönottoa viemäriille suoritetaan painekoe puhtaalla vedellä. Virtaamamääriä seurataan jatkuvasti ja virtaamapoikkeamiin reagoidaan välittömästi.

Vesistötiedot

Virmasvesi on pinta-alaltaan 62 km² ja se kuuluu Kymijoen vesistöön kuuluvaan lisveeseen. lisveden vedenkorkeudet ovat vuosina 1991–2010 olleet seuraavat:

HW = N₆₀ +98,39 metriä

MW = N₆₀ +97,87 metriä

NW = N₆₀ +97,44 metriä

Kuttajärvi on pinta-alaltaan 10,6 km² ja se kuuluu Kymijoen vesistöön. Kuttajärven vedenkorkeudet on arvioitu seuraavasti:

HW = N₆₀ +98,59 metriä

MW = N₆₀ +98,10 metriä

NW = N₆₀ +97,64 metriä

Vesistön käyttö

Hankealueella kalastus on virkistys- ja kotitarvekalastusta. Vesiliikenne on pien- ja huvi-veneliikennettä. Myllyselällä on 1,8 ja 1,0 metrin veneväylät. Kuttajärvessä on 1,0 metrin veneväylä. Suunnitellut johdot risteävät viidesti 1,0 metrin väylän ja kerran 1,8 metrin väylän. 1,0 metrin väylä on harattu 1,2 metrin haraussyvyydellä ja 1,8 metrin väylä 2,2 metrin haraussyvyydellä purjehduskauden alavertailutasosta NN +97,20 metriä. Paineviemäri sijoitetaan haraustasojen alapuolelle. Putket asennetaan kohtisuoraan veneväylään nähden. Putkilinjojen etäisyys väylämerkeistä ja viitoista on vähintään 20 metriä.

Rakentamisesta kalastukselle aiheutuva haitta on vähäinen ja ilmenee lähinnä veden lyhytaikaisena sameutena kaivannon ruoppauksen yhteydessä. Työt tehdään virkistyskauden ulkopuolella, joten työnaikaiset vaikutukset yleiseen virkistys- ja muuhun käyttöön jäävät lyhytaikaisiksi ja merkityksiltään vähäisiksi. Töiden suorittamisen jälkeen ranta-alueet viimeistellään nykyistä vastaavaan kuntoon.

Kaavoitus ja suojelualueet

Virmasvedellä on voimassa Pohjois-Savon ympäristökeskuksen 9.12.1997 vahvistama rantaosayleiskaava. Kuttajärven alueella on voimassa Karttulan kunnanvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä Kuttajärvi-Saittajärvi rantaosayleiskaava. Hankkeen vaikutusalueella ei ole Natura 2000 tai muita suojelualueita. Kuttaniemessä on merkintä MU (maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja).

Rantautumisalueiden ja vesialueiden kiinteistö- ja omistustiedot

Johdot rantautuvat kiinteistöillä Mäntykangas 297-474-14-72, Peräranta 297-474-12-29, Purolahti 297-474-6-10, Lakeismäki 297-480-10-40, Kalliokumpu 297-480-10-24, Tikkaranta 297-480-10-29, Matomäki 297-480-10-39, Helminiemi 297-480-10-3, Suviranta 297-480-10-27, Mustaniemi 297-480-10-14, Kuttaniemi 297-480-10-19, Virmaskiänne 297-480-10-18, Kotaranta 297-480-10-13, Jussila 297-485-9-50, Niemelä 297-485-9-11, Suvituuli 297-485-9-46, Lammintaus 297-485-9-43, Mertala 297-485-9-53, Lintulanharju 297-474-16-48, Niemelä 297-485-10-50, Kallioniemi 297-474-16-25, Kuttakallio 297-474-16-40, Virtala 297-485-9-38, Vatiniemi 297-485-7-53 ja Suvilehto 297-485-11-65. Johdot sijoittuvat Mustolanmäen osakaskunnan vesialueelle 297-480-876-1, Karttulan osakaskunnan vesialueelle 297-876-45-0 ja Kolehmalan osakaskunnan vesialueelle 297-876-46-0. Hakemukseen on liitetty alueiden omistajien kanssa tehdyt johtoalueen käyttöoikeussopimukset.

Valmisteluluvan perustelut

Hankkeen rahoitus on valmiina ja maaosuuksien rakentaminen on aloitettu. ELY-keskuksen rahoitusavustuksen ehtojen mukaan avustuksesta suuri osa on käytettävä vuoden 2014 aikana.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Kuopion kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 15.9.2014. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kalatalousviranomaisena sekä Kuopion kaupungilta ja Kuopion kaupungin ympäristön-suojeluviranomaiselta.

Lausunnot

1) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (ELY-keskus) on todennut, että hanke on perusteltu, eikä yleisen edun kannalta ole estettä hankkeen toteuttamiselle. Suunnitellut johdot risteävät viidesti Virmasvedeltä Kuttajärvelle johtavan 1,0 m venereitin ja kerran Karttulan kirkonkylään johtavan 1,8 m laivaväylän kanssa. Molemmilla väylillä harjoitetaan vain veneliikennettä. Väyläalueilla on varmistettava, että putket painoineen jäävät väyliä haraustason alapuolella ja että linjat ovat riittävän etäällä (vähintään 20 m) väylämerkeistä. Niillä alueilla, missä vesisyvyys on alle 1,5 m mitattuna järvien alivedenkorkeudesta, johdot tulee upottaa ja peittää pohjaan tehtävään kaivantoon. Muualla vesialueella johdot tulee painottaa järven pohjaan siten, että ne pysyvät paikoillaan. Virmasvesi on likimain lisveden tasossa ja sen alivedenkorkeus on suunnitelmassa esitetty $N_{60} + 97,44$ m. Kuttajärven vedenkorkeuksista ei ole havaintoja. Peruskartan mukaan Kuttajärvi on noin 20 cm ylempänä kuin Virmasvesi. Kuivakaudella järven vedenpinta kuitenkin laskee lähelle Virmasveden tasoa, joten myös Kuttajärven alivedenkorkeutena tulee käyttää suunnitelmasta poiketen lisveden alivedenkorkeutta $N_{60} + 97,44$ m.

ELY-keskus on esittänyt lupamääräyksiin seuraavaa: Vesistöä kohtuuttomasti samentavia töitä ei saa tehdä 1.6.–31.8. välisenä aikana. Kaivutöistä syntyvät vesistön samentumista aiheuttavat hienojakoiset maa-ainekset on läjitettävä ja maisemoitava maalle siten, etteivät ne pääse valumaan takaisin vesistöön. Rakentaminen on tehtävä siten, että vesiliikenteelle tai vesistön muulle käytölle ei aiheudu tarpeetonta haittaa. Työalueet on työn päätyttyä saatettava ympäristöön sopivaan kuntoon. Johtojen sijainti on merkittävä Liikenneviraston antamia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Vesijohto ja paineviemärit merkkitauluineen on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa. Ennen työhön ryhtymistä on työn aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja ilmoitettava kirjallisesti ELY-keskukselle sekä Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ELY-keskukselle sekä Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Hankkeelle voidaan myöntää valmistelulupa, koska valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa ja koska olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupa evätään tai sen ehtoja muutetaan.

2) **Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kalatalousviranomaisena** on ilmoittanut, ettei se anna asiassa lausuntoa.

3) **Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta/Suonenjoen ympäristönsuojeluviranomainen** on ilmoittanut, ettei se pidä lausunnon antamista tarpeellisena.

4) **Liikenneviraston sisävesiväyläyksikkö** on lausunut, että suunnitellut viemärien väylien alitukset sijoittuvat Karttulan venesatamaan johtavan Hynnisenlahti-Karttulanlahti väylän 1,5 m kulkusyvyiselle väyläosalle ja Kuttakosken avokanavan kautta johtavalle 1,0 m kulkusyvyiselle Kuttaniemi–Syväniemi venereitille. Väylien vesiliikenne on pääasiassa pienveneliikennettä.

Vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle ei ole estettä. Johdot on asennettava riittävästi painotettuna pohjaan niin, että ne painuvat pohjaan tasaisesti ja pysyvät paikallaan kaikissa olosuhteissa. Väylien kohdalla on varmistettava, että johdot sijoittuvat väylän haraustason alapuolelle tarvittaessa kaivamalla pohjatason alapuolelle ja peittämällä. Haraustasot ovat 1,5 m kulkusyvyisellä osuudella NN +95,40 m ja 1,0 m osuudella NN +96,00 m. NN ja N₆₀ korkeusjärjestelmien ero on noin 30 cm. (NN+30 cm = N₆₀). Ranta-alueilla johdot tulee asentaa vähintään 20 metrin etäisyydelle väyläviitoista viittojen vaatiman huollon ym. mahdollistamiseksi.

Johtojen asennustyö tulee tehdä vesiliikennettä kohtuuttomasti häiritsemättä. Johdot tulee merkitä Liikenneviraston ohjeen nro 23/2014 *Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella* (dnro 3255/090/2014) mukaisesti. Rakennustyön valmistumisesta on ilmoitettava edellä mainitun ohjeen mukaisesti sisävesiväyläyksikölle. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä toteutumakartta koordinaattitietoineen sekä tiedosto (esim. AutoCad-formaatissa) rakenteiden karttaan merkitsemistä varten.

Kuttakosken kanava-alueen 297-474-16-61 haltijana Liikennevirasto on vaatinut, että mikäli viemäri- ja vesijohtojen linjaukset ulottuvat kanava-alueelle, alueen käytöstä on sovittava erikseen kirjallisesti Liikenneviraston kanssa.

Muistutukset

1) **AA** ja **BB** (Koivuniemi 297-485-9-42) ovat vaatineet, että kesällä 2014 kiinteistön uimarantaan asennettu viemäriputki sementtipainoineen on siirrettävä pois uimarannasta. Putki ja sen painoina olevat sementtipainot sijaitsevat viiden metrin päässä laiturista. Sementtipainoja on uintialueella ainakin 5–6 kpl. Painot ovat 0,5 metriä paksuja ja niiden yläpuolella on vettä 90 cm. Järvi on tältä kohtaa 1,4 m syvä. Putki on siirrettävä kulkemaan esimerkiksi uimarannan edustalla olevan pienen saaren toiselta puolelta. Hake-

musasiakirjoissa viemäriputken linjaus on merkitty aivan eri paikkaan, kuin mihin se on jo asennettu. Uimaranta on vilkkaassa käytössä koko kesän. Perheiden lapset ja nuoret ovat tottuneet, että mökin rannassa voi turvallisesti uida ja sukeltaa laiturilta ja kumiveneestä. Nyt hyppääminen ja sukeltaminen on jouduttu kieltämään erittäin vaarallisena. Putken asentamisesta rantaan ei ole missään vaiheessa ilmoitettu eikä myöskään jälkeinpäin tiedotettu tai varoitettu.

2) **CC** (Koivuniemi 297-485-11-151) on lausunut, että hänen vielä rakentamaton tonttinsa on asiakirjoihin liitettyssä sopimuksessa merkitty johtojen ja laitteiden sijoituspaikaksi. Sopimuksessa kiinteistön omistajaksi on merkitty DD, joka on myös allekirjoittanut sopimuksen. On epäselvää kummalle kiinteistölle sijoituslupaa haetaan. Mikäli hakemuksessa on kysymys vain kirjoitusvirheestä ja lupaa haetaan putkien rantauttamiseen kiinteistön 297-485-11-65 alueelle, asiasta ei ole huomautettavaa. Muistuttaja on vastustanut johtojen ja laitteiden sijoittamista omaan rantaansa. Alue on ainoa matala hiekkarannan osuus kiinteistöllä ja ainoa sopiva uimaranta tulevaisuudessa.

3) **EE ja Metsäyhtymä FF:n muut osakkaat** (Purolahti 297-474-6-10) ovat vaatineet, että rakentamisessa on huomioitava rakentaminen vesialueilla, valvonta, huolto, korjaukset ja esimerkiksi mahdolliset putkien rikkoutumisesta tai vuodoista johtuvat haitat. Mahdollisiin ongelmiin on välittömästi puututtava ja aiheutuneet haitat korvattava.

Hakijan selitys

Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden selityksen antamiseen lausuntojen ja muistutusten johdosta. Hakija on selityksessään ilmoittanut suostuvansa ELY-keskuksen ja Liikenneviraston vaatimuksiin.

Muistutuksen 1) johdosta hakija on lausunut, että kiinteistön 297-485-9-42 kohdalla alkuperäinen linjaus suunnitelmakartoissa oli merkitty maalle. Ympäröivien alueiden maanomistajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella putket oli päädytty sijoittamaan järveen. Putki on 27.–28.10.2014 siirretty pois kiinteistön 297-485-9-42 välittömästä läheisyydestä muistuttajien vaatimuksen mukaisesti saaren toiselle puolelle selitykseen liitetystä kartasta ilmenevään paikkaan. Verkoston valmistumisen jälkeen koko verkostosta laaditaan tarkekuvat, joissa putken tarkka sijainti esitetään.

Muistutuksen 2) johdosta hakija on todennut, että hakemusasiakirjoissa oleva virhe on johtunut inhimillisestä erehdyksestä. Alituksen 29–30 rantautumispaikka on muutettu alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kiinteistölle 297-485-11-65.

Muistutuksen 3) osalta hakija on lausunut, että vesi- ja viemärijohtot rakennetaan maa- ja vesialueilla Infra RYL 2006 rakentamismääräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Verkoston toimintaa valvotaan valvontaohjelmalla, josta tarkistetaan päivittäin eri verkostojen osissa virtaavat vesi- ja jätevesimäärät linjastojen osiin rakennettujen virtausmittauskaivojen avulla. Jätevesijärjestelmän pumppaamoiden toimintaa seurataan ja tarkistetaan päivittäin käyntikertoja ja käyntiaikoja tarkkailemalla.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Aluehallintovirasto myöntää Karttulan vesiosuuskunnalle luvan vesi- ja viemärijohtojen sijoittamiseen Kuttajärven Soinlahteen ja Virmasveden Myllyselän alueelle Kuopion kaupungissa hakemukseen liitettyjen 30.8.2013 päivättyjen suunnitelmakarttojen nrot 762.30–41 (1:2 000) ja 762.101 (1:10 000) ja 30.8.2013 päivättyjen pituusleikkauspiirustusten 1:2 000/1:100 mukaisesti, kuitenkin siten muutettuna, että vesistöalituksen 29–30 sijainti on 30.10.2014 aluehallintovirastoon toimitetun hakijan selitykseen liitetyn karttaliitteen 3 mukainen ja vesistöalituksen 19–20 sijainti on karttaliitteen 4 mukainen.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Lupamääräykset

1. Niillä vesialueilla, missä veden syvyys lisveden alivedenkorkeudesta $N_{60} +97,44$ m mitattuna on pienempi kuin 1,5 metriä, johdot on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä. Syvemmällä vesialueella johdot on laskettava riittävästi painotettuna pohjaan niin, että ne painuvat pohjaan tasaisesti ja pysyvät paikoillaan.

Väyläalueilla johdot painotuksineen on asennettava 1,5 metrin väylän kohdalla haraustason $N_{60} +95,70$ m alapuolelle ja metrin väylän kohdalla haraustason $N_{60} +96,30$ m alapuolelle.

2. Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Töitä ei saa tehdä virkistyskäyttökauden 1.6.–31.8. välisenä aikana.

Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.

3. Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta.

4. Johdot on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

Jätevesiviemäri on tarkistettava painekokeella ennen käyttöönottoa.

5. Johtojen sijainti vesialueella on merkittävä Liikenneviraston ohjeen nro 23/2014 (dnro 3255/090/2014) mukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.

6. Töiden päätyttyä kaivualueet on viimeisteltävä ja maisemoitava ympäristöön sopiviksi.

7. Töiden toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle.

Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä.

8. Hanke on toteutettava olennaisilta osin kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa muutoin raukeaa.

9. Rakennustöihin ryhtymisestä on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenneviraston sisävesiväyläyksikölle. Valmistusilmoitukseen on liitettävä johtojen lopullista sijaintia vesialueella KkJ -koordinaatein osoittava kartta ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys johtojen merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Liikenneviraston sisävesiväyläyksikölle myös numeerisessa muodossa.

Perustelut

Hanke on tarpeen alueen vesihuollon järjestämiseksi. Lupamääräysten mukaisesti toteutettuna hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hakijalla on sopimukseen perustuvat oikeudet rakentamista varten tarvittaviin maa- ja vesialueisiin.

Hanke ei vaaranna vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisesti laaditun vesienhoitosuunnitelman vesiensuojelutavoitteiden saavuttamista.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilain 2 luvun 7 § sekä 3 luvun 4 §:n 1 momentin 1) kohta, 5 §, 8 §, 10 § ja 18 §

VALMISTELULUPA

Aluehallintovirasto oikeuttaa Karttulan vesiosuuskunnan ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuleamista. Luvan saajan on ennen toimenpiteisiin ryhtymistä asetettava Itä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle 1 000 euron suuruinen vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa.

Perustelut

Valmistelulupa on tarpeen hankkeen rahoitusehtojen vuoksi. Valmistelevat toimenpiteet voidaan tehdä tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitetut työt ovat sellaisia, että niiden toteuttamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §

LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN VASTAAMINEN

Aluehallintovirasto on ottanut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Liikenneviraston sisävesiväyläyksikön vaatimukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevin tavoin.

Muistuttajien 1) ja 2) vaatimukset ovat tulleet huomioon otetuksi hakijan muutettua putkien linjausta muistuttajien vaatimusten mukaisesti. Muistutuksessa 3) esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevin tavoin. Lisäksi aluehallintovirasto viittaa hakijan selityksessä lausuttuun.

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 2 174 euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1092/2013) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 610 euroa. Maksua on korotettu 35 %, koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää suurempi.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Hakija

Jäljennös päätöksestä

Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
 Liikenneviraston sisävesiväyläyksikkö
 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat
 -vastuualue (sähköisesti)
 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen
 (sähköisesti)
 Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Ilmoitus päätöksestä

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kuopion kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Liite Valitusosoitus

Timo J. Lehtonen

Aune Mielonen

Asian on ratkaissut johtaja Timo J. Lehtonen. Asian on esitellyt ympäristölakimies Aune Mielonen.

VALITUSOSOITUS

LIITE

- Valitusviranomainen** Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
- Valitusaika** Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 2.1.2015.
- Valitusoikeus** Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
- Valituksen sisältö** Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
 - valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muutuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
 - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
 - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)
- Valituksen liitteet** Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
 - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin päätoimipaikan kirjaamon yhteystiedot

| | |
|---------------|---------------------------------|
| käyntiosoite: | Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli |
| postiosoite: | PL 50, 50101 Mikkeli |
| puhelin: | (vaihde) 029 501 6800 |
| faksi: | 015 760 0150 |
| sähköposti: | kirjaamo.ita@avi.fi |
| aukioloaika: | klo 8–16.15 |

- Oikeudenkäyntimaksu** Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.